

<sup>1)</sup> Stromversorgung aus der Hausanlage

<sup>4)</sup> Fühler muss komplett umspült sein

<sup>2)</sup> STW erforderlich wenn Hausanlagentemp. ≤ 75°C

<sup>5)</sup> Wasserzähler zu Einstellung des Ladevolumens

<sup>3)</sup> Probenahmestellen

<sup>6)</sup> Bei RLT - Regelkreisen muss die Rücklauftemperatur auf maximal 35°C begrenzt werden