



- 1) STW erforderlich wenn Hausanlagentemperatur $\leq 75^\circ\text{C}$
- 2) Probenahmestellen
- 3) Bei RLT - Regelkreisen muss die Rücklauftemperatur auf 35°C begrenzt werden.