



1) Stromversorgung aus der Hausanlage

2) STW erforderlich wenn Hausanlagentemp. ≤ 75°C und / oder Netzvorlauftemp. > 120°C

3) Probenahmestellen

4) Wasserzähler zur Einstellung des Ladevolumens